



電源設備概要

MP-A	電源仕様	端子径 mm	備考
A-1	1φ 2W 50A(タ-ミナル)	10 ² _φ	
	100V 平行コンセント × 2口		TOTAL 20Aまで
A-2	1φ 2W 50A(タ-ミナル)	10 ² _φ	
	100V 平行コンセント × 2口		TOTAL 20Aまで

MP-B	電源仕様	端子径 mm	
B-1	1φ 2W 50A(タ-ミナル)	10 ² _φ	
	100V 平行コンセント × 2口		TOTAL 20Aまで
B-2	1φ 2W 50A(タ-ミナル)	10 ² _φ	
	100V 平行コンセント × 2口		TOTAL 20Aまで

MP-C	電源仕様	端子径 mm	
	1φ 2W 50A(タ-ミナル)	10 ² _φ	
	100V 平行コンセント × 2口		TOTAL 20Aまで
C-1	3φ 3W 50A(タ-ミナル)	10 ² _φ	C1+C2=18KVAまで 同時使用不可
	3φ 4W 150A(タ-ミナル)	10 ² _φ	
	1φ 2W 50A(タ-ミナル)	10 ² _φ	
C-2	100V 平行コンセント × 2口		TOTAL 20Aまで
	3φ 3W 50A(タ-ミナル)	10 ² _φ	C1+C2=18KVAまで 同時使用不可

MP-D	電源仕様	端子径 mm	
D-1	1φ 2W 50A(タ-ミナル)	10 ² _φ	
	100V 平行コンセント × 2口		TOTAL 20Aまで
D-2	1φ 2W 50A(タ-ミナル)	10 ² _φ	
	100V 平行コンセント × 2口		TOTAL 20Aまで

MP-E	電源仕様	端子径 mm	
E	1φ 2W 50A(タ-ミナル)	10 ² _φ	
	100V 平行コンセント × 2口		TOTAL 20Aまで

PLACE
名古屋観光ホテル 2階 中宴会場 囉

TITLE
電源設備図面

SCALE 1/100 A2 DATE 2017.4.20